

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технических регламентов Российской Федерации
Технические регламенты	123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Группа продукции РФ	Конструкции заполнения проемов в противопожарных преградах, кабельные проходки, кабельные короба, каналы и трубы из полимерных материалов для прокладки кабелей, герметичных кабельных вводов
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	RU C-RU.АД63.В.00037/19
Дата регистрации сертификата	31.12.2019
Дата окончания действия сертификата	30.12.2024
Номер бланка	0654216
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Марков Роман Евгеньевич
-----------------------------------	-------------------------

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Продавец
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7726642530
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1097746789997
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИОН"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "ЮНИОН"
ФИО руководителя	ПЕЧНИКОВ СЕМЕН МАРКОВИЧ
Должность руководителя	Генеральный директор
Адрес	
Адрес места нахождения	115516, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 11, ПОМЕЩЕНИЕ № 7Г 4 ЭТАЖ

Контактные данные

Номер телефона	+7 4955452266
Номер факса	+7 4955437382
Адрес электронной почты	restoracia@restoracia.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Дата регистрации в качестве ЮЛ	09.12.2009
Дата присвоения ОГРН	09.12.2009
Код причины постановки на учет (КПП)	772401001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНВУД"

Адрес

Адрес места нахождения	115404, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА РАДИАЛЬНАЯ 6-Я, ДОМ 16, ЭТ 4 ПОМ 3
------------------------	--

Контактные данные

Номер телефона	+7 4994005098
Номер факса	+7 4994005099
Адрес электронной почты	ooogreenwood@yandex.ru

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Дверь из древесины и материалов на ее основе противопожарная звукоизоляционная однопольная сплошная типа "ДП-01-30", с габаритными размерами по ширине от 600 мм до 1000 мм, по высоте от 1500 мм до 2450 мм, выпускаемая по ТУ 16.23.11-002-39655970-2019

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Наименование (обозначение) продукции	Дверь из древесины и материалов на ее основе противопожарная звукоизоляционная однопольная сплошная типа "ДП-01-30", с габаритными размерами по ширине от 600 мм до 1000 мм, по высоте от 1500 мм до 2450 мм, выпускаемая по ТУ 16.23.11-002-39655970-2019
Тип	"ДП-01-30"
Иная информация о продукции	Дверь из древесины и материалов на ее основе противопожарная звукоизоляционная однопольная сплошная типа "ДП-01-30" с полотном толщиной 41 мм, выполненным на основе деревянного каркаса из массива бука сечением 33*40 мм с заполнением плитой из экструзионной ДСП плотностью 345 кг/м3 толщиной 33 мм и с облицовкой из МДФ толщиной 4 мм, с двухпетельным креплением полотна к дверной коробке посредством карточных петель, с оснащением доводчиком и замком с фалевой защелкой, с автоматическим выпадающим порогом. В вертикальные и верхний горизонтальный брусья короба по внутреннему периметру установлен уплотнитель QL 3079 Q-Lon Schlegel (Германия) и термоуплотнительная вспучивающаяся лента сечением 2*10 мм Margvon (Италия).
Коды ОКПД 2	Двери, их коробки и пороги деревянные

Единица продукта**Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция****Технические условия**

Наименование документа	Технические условия
Номер документа	16.23.11-002-39655970-2019
Дата документа	02.09.2019

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия

Выбор из справочника (признак)	Да
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р 53307-2009
Наименование стандарта, нормативного документа	Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость
Дополнительные сведения о стандарте, нормативном документе	Предел огнестойкости EI 30
Статус стандарта, нормативного документа	Действует

Исследования, испытания, измерения**Испытательная лаборатория**

RA.RU.21АП69

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21АП69
Наименование испытательной лаборатории	Испытательная лаборатория НИЭЦ "Стройтест" ООО НИЭЦ "Стройтест"
Дата регистрации аттестата аккредитации	13.03.2017

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
0139-С/ТР	27.12.2019	прот 0139 чб.pdf	ГОСТ Р 53307-2009	

Документы, предполагаемые схемой сертификации
Документы, полученные в процессе сертификации
Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	0089-АО
Дата документа	22.10.2019

Документы, представленные заявителем
Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Эксплуатационная документация
Наименование документа	Инструкция по монтажу и эксплуатации
Номер документа	1-ДП
Дата документа	02.09.2019

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Техническая документация
Наименование документа	Технические условия
Номер документа	16.23.11-002-39655970-2019
Дата документа	02.09.2019

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	RA.RU.10АД63
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимый Испытательный и Экспертный Центр "Стройтест"
Дата регистрации аттестата аккредитации	15.03.2017
Адрес места осуществления деятельности	301367, РОССИЯ, Тульская область, г. Алексин, Алексинский р-н, ул. Болотова, д. 18
Адрес места нахождения	301367, РОССИЯ, Тульская область, г. Алексин, Алексинский р-н, ул. Болотова, д. 18
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1057748141241
Наименование органа по аккредитации, выдавшего аттестат аккредитации	Федеральная служба по аккредитации
Номер телефона	+7 4875369657
Адрес электронной почты	expert71@yandex.ru
Адрес сайта в сети Интернет	stroytest.com
ФИО руководителя	Марков Роман Евгеньевич
Должность руководителя	Руководитель органа по сертификации

Эксперты

Тютерев Вячеслав Павлович

ФИО эксперта

Тютерев Вячеслав Павлович

Выполняемые функции

Эксперт по сертификации

